

צמח מ. טכנולוגיות חקלאיות בע"מ

מעבדת שרות השדה צמח

שרות השדה צמח
תוצאות בדיקה מים ותמיסות

עבודה מס. 37671

בעבודה זו 13 מדגמים, ממספר: 20211 עד מספר: 20223
כל מדגם מודפס בדף נפרד

ל בסיון תשפ"ב
29/06/2022

תאריך קבלה: 21/06/22
שעה: 14:20

תאריך דיגום: 21/06/22
שעה: 12:00

תאריך מסירת תוצאות חלקיות: 00/00/00
תאריך מסירת תוצאות מלאות: 28/06/22

701811.43

טל נייד:



פקס:

1 : 97

igalgiv@mgw.org.il; gsagi@ecostream.co.il

לכבוד

מאגרי קולחים

elisha8533@gmail.com

מי גולן

9926/0005

גידול/ז/כנה:

מדגם 20221 חלקה חמרה עליון

החומר הנבדק: מי קולחין

הבדיקה	יטוד	יחידות	שיטה סטנדרטית	תוצאה	הערות
TSS103-105	TotSuspSoli	מ"ג/ל'	D 2540 SM	.N.D	
BOD	BOD	מ"ג/ל'	D 5210 SM	8	
COD	COD	מ"ג/ל'	(D)Merck kit 5220 SM	32	
pH	pH	הגבה	H-B 4500 SM	7.5	
מוליכות חשמל	E.C.	dS/m	B 2510 SM	0.91	
כלוריד	Cl	מא"ק/ל'	CL B 4500 SM	3.1	
נתרן	Na	מא"ק/ל'	SM3500 Na-B	5.77	
סידן+מגניזיום	Ca-Mg	מא"ק/ל'	C 2340 SM	2.4	
N אמוני	N-NH4	מ"ג/ל'		3.7	*
N קלדהל	Nkj	מ"ג/ל'		3.0	*
זרחן מסיס	P	מ"ג/ל'	P-E 4500 SM	12.48	
זרחן כללי	P	מ"ג/ל'	in house proc on kit	10.7	*
אשלגן מסיס	K	מא"ק/ל'	KB 3500 based on SM	0.83	
בורון מסיס	B	מ"ג/ל'	SM 3120b	0.04	*
ברזל	Fe	מ"ג/ל'	B 3111 SM	.N.D	
מנגן	Mn	מ"ג/ל'	B 3111 SM	.N.D	
SAR	יחס			5.25	
N-NO3 /NAS	N	מ"ג/ל'		0.0	*

N.D. ערך סף הגילוי של הבדיקות < TSS103-105 מ"ג/ל' = 2.000 ; ברזל-מ"ג/ל' = 0.100 ; מנגן-מ"ג/ל' = 0.100

ייעוץ אגרונומי קרקע, מים והזנת הצמח: נורית בן הגיא 05075550053

מנהל המעבדה: ד"ר פבל טריפונוב 0547289393

לקבלת המלצות יש לפנות למדריך שרות השדה או/ו למדריך הגידול.

יש להקפיד לדגום בכלים תיקניים ונקיים. ח.פ. צמח 511946790

טמפרטורה בהגעה למעבדה: 10.0 °C

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של המעבדה, כמפורט בתעודת ההסמכה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך הארגון ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך שנבדק יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים מנהל/ת המעבדה מוסמך/ת ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לתת חוות דעת על תוצאות הבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של המ

* הבדיקה אינה בהיקף ההסמכה של הרשות

N.D.: לא ניתן למדידה

הדיגום נעשה ע"י הלקוח או בא כוחו ובאחריותו.

מנהל/ת המעבדה:

התוצאות אינן כוללות את ערכי אי הוודאות

סוף מדגם 20221

המדריך: נורית בן הגיא

כל ההמלצות הן בגדר עצה מקצועית בלבד. לקבלת הנחיות מפורטות, נא להתקשר למדריך שירות שדה. ההמלצות הניתנות בדף זה, מתיחסות אך ורק לתוצאות הפרמטרים שנבדקו, כפי שמופיעים בדף זה.

טל: 04-6773201 labsoil@zemach.co.il

T004(03)23.6.13_1.20(03)

צמח מ. טכנולוגיות חקלאיות בע"מ

מעבדת שרות השדה צמח

שרות השדה צמח
תוצאות בדיקה מים ותמיסות

עבודה מס. 37671

בעבודה זו 13 מדגמים, ממספר: 20211 עד מספר: 20223
כל מדגם מודפס בדף נפרד

ל בסיון תשפב

29/06/2022

תאריך קבלה: 21/06/22

שעה: 14:20

תאריך דיגום: 21/06/22 052817770

שעה: 12:00

6962140

תאריך מסירת תוצאות חלקיות: 00/00/00

תאריך מסירת תוצאות מלאות: 28/06/22

701811.43

טל נייד:



פקס:



2 :97

igalgiv@mgw.org.il;gsagi@ecostream.co.il

לכבוד

מאגרי קולחים

elisha8533@gmail.com

מי גולן

9926/0005

המלצות המדריך

המדריך: נורית בן הגיא

כל ההמלצות הן בגדר עצה מקצועית בלבד. לקבלת הנחיות מפורטות, נא להתקשר למדריך שירות שדה.
ההמלצות הניתנות בדף זה, מתיחסות אך ורק לתוצאות הפרמטרים שנבדקו, כפי שמופיעים בדף זה.

טל: 04-6773210 labsoil@zemach.co.il

T004(03)23.6.13_1.20(03)