

צמח מ. טכנולוגיות חקלאיות בע"מ

מעבדת שרות השדה צמח

שרות השדה צמח
תוצאות בדיקה מים ותמיסות

עבודה מס. 39584

כח באדר תשפ"ג
21/03/2023

תאריך קבלה: 09/03/23
שעה: 12:30

תאריך דיגום: 09/03/23
שעה: 08:00

תאריך מסירת תוצאות חלקיות: 00/00/00
תאריך מסירת תוצאות מלאות: 17/03/23
732229.03

בעבודה זו 7 מדגמים, ממספר: 20223 עד מספר: 20229
כל מדגם מודפס בדף נפרד

טל נייד:



פקס:

1 : 97

igalgiv@mgw.org.il; gsagi@ecostream.co.il

לכבוד

מאגרי קולחים

elisha8533@gmail.com

מי גולן

9926/0005

גידול/ז/כנה:

מדגם 20226 חלקה מ.אורטל פני מים

החומר הנבדק: מי קולחין

הבדיקה	יטוד	יחידות	שיטה סטנדרטית	תוצאה	הערות
TSS103-105	TotSuspSoli מ"ג/ל'		D 2540 SM		18
BOD	BOD	מ"ג/ל'	D 5210 SM		18
COD	COD	מ"ג/ל'	(D)Merck kit 5220 SM		99
pH	pH	הגבה	H-B 4500 SM		8.3
מוליכות חשמל	E.C.	dS/m	B 2510 SM		0.95
כלוריד	Cl	מא"ק/ל'	CL B 4500 SM		2.6
נתרן	Na	מא"ק/ל'	SM3500 Na-B		2.96
סידן+מגניזיום	Ca-Mg	מא"ק/ל'	C 2340 SM		3.8
N אמוני	N-NH4	מ"ג/ל'			13.3
N קלדהל	Nkj	מ"ג/ל'			28.4
זרחן מסיס	P	מ"ג/ל'	P-E 4500 SM		5.45
זרחן כללי	P	מ"ג/ל'	in house proc on kit		4.8
אשלגן מסיס	K	מא"ק/ל'	KB 3500 based on SM		1.21
בורון מסיס	B	מ"ג/ל'	SM 3120b		0.05
ברזל	Fe	מ"ג/ל'	B 3111 SM		0.3
מנגן	Mn	מ"ג/ל'	B 3111 SM		.N.D
SAR	יחס				2.15
N-NO3 /NAS	N	מ"ג/ל'			1.2

N.D. ערך סף הגילוי של הבדיקות < מנגן-מ"ג/ל' = 0.100

ייעוץ אגרונומי קרקע, מים והזנת הצמח: נורית בן הגיא 05075550053.
מנהל המעבדה: ד"ר פבל טריפונוב 0547289393.

לקבלת המלצות יש לפנות למדריך שרות השדה או/ו למדריך הגידול.
יש להקפיד לדגום בכלים תיקניים ונקיים. ח.פ. צמח 511946790

טמפרטורה בהגעה למעבדה: °C

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של המעבדה, כמפורט בתעודת ההסמכה.
הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך הארגון ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך שנבדק
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים
מנהל/ת המעבדה מוסמך/ת ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לתת חוות דעת על תוצאות הבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של המ

* הבדיקה אינה בהיקף ההסמכה של הרשות

N.D.: לא ניתן למדידה

הדיגום נעשה ע"י הלקוח או בא כוחו ובאחריותו.

מנהל/ת המעבדה:

התוצאות אינן כוללות את ערכי אי הוודאות

סוף מדגם 20226

המדריך: נורית בן הגיא

כל ההמלצות הן בגדר עצה מקצועית בלבד. לקבלת הנחיות מפורטות, נא להתקשר למדריך שירות שדה.
ההמלצות הניתנות בדף זה, מתיחסות אך ורק לתוצאות הפרמטרים שנבדקו, כפי שמופיעים בדף זה.

צמח מ. טכנולוגיות חקלאיות בע"מ

מעבדת שרות השדה צמח

שרות השדה צמח
תוצאות בדיקה מים ותמיסות

עבודה מס. 39584

כח באדר תשפג

21/03/2023

תאריך קבלה: 09/03/23

שעה: 12:30

תאריך דיגום: 09/03/23

שעה: 08:00

תאריך מסירת תוצאות חלקיות: 00/00/00

תאריך מסירת תוצאות מלאות: 17/03/23

732229.03

בעבודה זו 7 מדגמים, ממספר: 20223 עד מספר: 20229
כל מדגם מודפס בדף נפרד

טל נייד:

פקס:



2 : 97

igalgiv@mgw.org.il;gsagi@ecostream.co.il

לכבוד

מאגרי קולחים

elisha8533@gmail.com

מי גולן

9926/0005

המלצות המדריך

המדריך: נורית בן הגיא

כל ההמלצות הן בגדר עצה מקצועית בלבד. לקבלת הנחיות מפורטות, נא להתקשר למדריך שירות שדה.
ההמלצות הניתנות בדף זה, מתיחסות אך ורק לתוצאות הפרמטרים שנבדקו, כפי שמופיעים בדף זה.

דוא"ל labsoil@zemach.co.il טל: 04-6773210 פקס: 04-6773201

T004(03)23.6.13_1.20(03)