

# צמח מפעלים אזוריים עמק הירדן

מעבדת שרות השדה צמח

## שרות השדה צמח

תוצאות בדיקה מים ותמיסות עבודה - 30128

כח באייר תשעח  
13/05/2018

תאריך קבלה: 01/05/18  
שעה: 11:40

תאריך דיגום: 01/05/18  
שעה: 07:00

תאריך מסירת תוצאות: 11/05/18  
556466.57

בעבודה זו 5 מדגמים, ממספר: 20230 עד מספר: 20234  
כל מדגם מודפס בדף נפרד  
מוסר המדגמים דמיטרי

טל נייד:

פקס:



97: 1

igalgiv@mgw.org.il ; gsagi@zahav.net.il

לכבוד

מאגרי קולחים

מי קצרין רמת הגולן

מי גולן

9926/0005

גידול/זן/כנה:

חלקה מ.אורטל פני מים

מדגם 20233

החומר הנבדק: מי קולחין

ה ב ד י ק ה	יחידות	שיטה סטנדרטית	תוצאה	ה ע ר ו ת
TSS103-105	מ"ג/ל'	D 2540	17	
BOD	מ"ג/ל'	D 5210	18	
COD	מ"ג/ל'	D 5220	57	
מוליכות חשמל	dS/m	B 2510	0.95	
כלוריד	מא"ק/ל'	CL B 4500	2.3	
נתרן	מא"ק/ל'	Na-B 3500	2.96	
סידן+מגניון	מא"ק/ל'	C 2340	6.0	
N אמוני *	מ"ג/ל'		10.0	
N קלדהל *	מ"ג/ל'		19.6	
זרחן מסיס	מ"ג/ל'	P-E 4500	2.9	
זרחן כללי # *	מ"ג/ל'		2.9	
אשלגן מסיס	מא"ק/ל'	K-B 3500	1.22	
בורון מסיס *	מ"ג/ל'		0.05	
ברזל	מ"ג/ל'	B 3111	0.3 >	
מנגן	מ"ג/ל'	B 3111	.N.D	
SAR	יחס		1.71	
N-NO <sub>3</sub> /NAS *	מ"ג/ל'		3.4	
חומציות *	מ"ג/ל'		7.90	

N.D. ערך סף הגילוי של הבדיקות < מנגן-מ"ג/ל' = 0.100

נורית בן הגיא : טל נייד 0507-550053 טל 04-6750030 פקס 04-6773201

לקבלת המלצות יש לפנות למדריך שרות השדה או/ו למדריך הגידול.  
יש להקפיד לדגום בכלים תיקניים ונקיים. ח.פ. צמח 510218407

טמפרטורה בהגעה למעבדה: 6.0 °C  
(בכל המדגמים בעבודה)

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של המעבדה, כמפורט בתעודת ההסמכה.  
הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך הארגון ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך שנבדק  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים  
מנהל/ת המעבדה מוסמך/ת ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לתת חוות דעת על תוצאות הבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של המעבדה

\* הבדיקה אינה בהיקף ההסמכה של הרשות  
'<': התוצאה נמוכה מערך המדידה המדויק המזערי  
הדיגום נעשה ע"י הלקוח או בא כוחו ובאחריותו.

# הבדיקה מבוצעת במעבדה חיצונית מוסמכת  
N.D.: לא ניתן למדידה

מנהל/ת המעבדה:

נורית בן הגיא  
מדרי חוקאות MBO  
מנהלת המעבדה

סוף מדגם 20233

המדריך: נורית בן הגיא

כל ההמלצות הן בגדר עצה מקצועית בלבד. לקבלת הנחיות מפורטות, נא להתקשר למדריך שירות שדה.  
ההמלצות הניתנות בדף זה, מתיחסות אך ורק לתוצאות הפרמטרים שנבדקו, כפי שמופיעים בדף זה.

טל נייד 0507550053 04-6773201 פקס: 046750030 - טל: 15132 nuritgamla@gmail.com מיקוד 046750030

T004(03)23.6.13\_1.20(03)

# צמח מפעלים אזוריים עמק הירדן

מעבדת שרות השדה צמח

## שרות השדה צמח

תוצאות בדיקה מים ותמיסות עבודה - 30128

כח באייר תשעח  
13/05/2018

תאריך קבלה: 01/05/18  
שעה: 11:40

052817770

תאריך דיגום: 01/05/18  
שעה: 07:00

6962140

תאריך מסירת תוצאות: 11/05/18  
556466.57

בעבודה זו 5 מדגמים, ממספר: 20230 עד מספר: 20234  
כל מדגם מודפס בדף נפרד  
מוסר המדגמים דמיטרי

טל נייד:

פקס:



2 :97

igalgiv@mgw.org.il ; gsagi@zahav.net.il

לכבוד

מאגרי קולחים  
מי קצרין רמת הגולן

מי גולן

9926/0005

המלצות המדריך

המדריך: נורית בן הגיא

כל ההמלצות הן בגדר עצה מקצועית בלבד. לקבלת הנחיות מפורטות, נא להתקשר למדריך שירות שדה. ההמלצות הניתנות בדף זה, מתיחסות אך ורק לתוצאות הפרמטרים שנבדקו, כפי שמופיעים בדף זה.