

צמח מ. טכנולוגיות חקלאיות בע"מ

מעבדת שרות השדה צמח

שרות השדה צמח
תוצאות בדיקה מים ותמיסות

עבודה מס. 42449



בעבודה זו 11 מדגמים, ממספר: 20182 עד מספר: 20192
כל מדגם מודפס בדף נפרד

יג בסיון תשפ"ד
19/06/2024

תאריך קבלה: 04/06/24
שעה: 07:08

תאריך דיגום: 04/06/24
שעה: 07:08

תאריך מסירת תוצאות חלקיות: 00/00/00
תאריך מסירת תוצאות מלאות: 18/06/24

795283.57

טל נייד:



פקס:

1 :ףד

igalgiv@mgw.org.il;gsagi@ecostream.co.il

לכבוד

מאגרי קולחים

elisha8533@gmail.com

מי גולן

9926/0005

גידול/ז/כנה:

מדגם 20187 חלקה צור יציאה

החומר הנבדק: מי קולחין

הבדיקה	יטוד	יחידות	שיטה סטנדרטית	תוצאה	הערות
TSS103-105	TotSuspSoli מ"ג/ל'	D 2540 SM	19		
BOD	BOD מ"ג/ל'	D 5210 SM	10		
COD	COD מ"ג/ל'	(D)Merck kit 5220 SM	40		
pH	pH הגבה	H-B 4500 SM	7.7		
מוליכות חשמל	E.C. dS/m	B 2510 SM	1.74		
כלוריד	Cl מא"ק/ל'	CL B 4500 SM	7.2		
נתרן	Na מא"ק/ל'	SM3500 Na-B	7.54		
סידן+מגניזיום	Ca-Mg מא"ק/ל'	C 2340 SM	5.0		
מגניזיום	Mg מא"ק/ל'	Mg A 3500 SM	2.97		
N אמוני *	N-NH4 מ"ג/ל'		1.1		
N קלדהל *	Nkj מ"ג/ל'		7.0		
זרחן מסיס	P מ"ג/ל'	P-E 4500 SM	3.92		
זרחן כללי *	P מ"ג/ל'	in house proc on kit	4.630		
אשלגן מסיס	K מא"ק/ל'	KB 3500 based on SM	2.84		
בורון מסיס *	B מ"ג/ל'	SM 3120b	0.11		
ברזל	Fe מ"ג/ל'	B 3111 SM	0.3 >		
מנגן	Mn מ"ג/ל'	B 3111 SM	5.4		
SAR	יחס		4.79		
N-NO3 /NAS *	N מ"ג/ל'		2.2		

ייעוץ אגרונומי קרקע, מים והזנת הצמח: נורית בן הגיא 05075550053.
מנהל המעבדה: ד"ר פבל טריפונוב 0547289393.

לקבלת המלצות יש לפנות למדריך שרות השדה או/ו למדריך הגידול.
יש להקפיד לדגום בכלים תיקניים ונקיים. ח.פ. צמח 511946790

טמפרטורה בהגעה למעבדה: °C

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של המעבדה, כמפורט בתעודת ההסמכה.
הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך הארגון ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך שנבדק
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים
מנהל/ת המעבדה מוסמך/ת ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לתת חוות דעת על תוצאות הבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של המ

מנהל/ת המעבדה:

התוצאות אינן כוללות את ערכי אי הוודאות

סוף מדגם 20187

המדריך: ליאור אבישי

כל ההמלצות הן בגדר עצה מקצועית בלבד. לקבלת הנחיות מפורטות, נא להתקשר למדריך שירות שדה.
ההמלצות הניתנות בדף זה, מתיחסות אך ורק לתוצאות הפרמטרים שנבדקו, כפי שמופיעים בדף זה.

דוא"ל labsoil@zemach.co.il; טל: 04-6773210; פקס: 04-6773201

T004(03)23.6.13_1.20(03)

מעבדת שרות השדה צמח

צמח מ. טכנולוגיות חקלאיות בע"מ

שרות השדה צמח
תוצאות בדיקה מים ותמיסות

עבודה מס. 42449



בעבודה זו 11 מדגמים, ממספר: 20182 עד מספר: 20192
כל מדגם מודפס בדף נפרד

יג בסיון תשפ"ד
19/06/2024

תאריך קבלה: 04/06/24

שעה: 07:08

0505501830 תל נייד:

תאריך דיגום: 04/06/24

שעה: 07:08

6962140 פקס:

תאריך מסירת תוצאות חלקיות: 00/00/00

תאריך מסירת תוצאות מלאות: 18/06/24

795283.57



לכבוד

מאגרי קולחים

elisha8533@gmail.com

מי גולן

2 :פ"ד

igalgiv@mgw.org.il;gsagi@ecostream.co.il

9926/0005

המלצות המדריך

המדריך: ליאור אבישי

כל ההמלצות הן בגדר עצה מקצועית בלבד. לקבלת הנחיות מפורטות, נא להתקשר למדריך שירות שדה.
ההמלצות הניתנות בדף זה, מתיחסות אך ורק לתוצאות הפרמטרים שנבדקו, כפי שמופיעים בדף זה.

דוא"ל labsoil@zemach.co.il טל: 04-6773210 פקס: 04-6773201

T004(03)23.6.13_1.20(03)