11.6.25

מאגר	חיתל		בני ישראל		רוויה		שעבנייה		רמתניה		חושן		קונטרה		מרום גולן		בראון		צינור ראשי "50	מאגר
	פני מים	יציאה	פני מים	יציאה	פני מים	יציאה	פני מים	יציאה	פני מים	יציאה	פני מים	יציאה	פני מים	יציאה	פני מים	יציאה	פני מים	יציאה	פני מים	
טמפרטורה 0C	26.2	25.5	23.9	25.9	24.7	24.6	26.8	23.5	22.9	21.7	24.8	23.4	21.8	28.4	26.6	23.2	22.1	22.7	25.4	טמפרטורה 0C
חמצן (מג"ל)	8.4	7.1	8.0	7.0	8.7	7.8	8.6	6.0	8.6	8.0	8.5	6.0	8.3	4.8	8.2	6.7	10.5	7.3	7.1	חמצן (מג"ל)
pH	8.3	8.2	8.2	8.1	8.2	8.2	8.3	7.9	8.5	8.7	8.6	8.2	8.3	7.8	8.1	8.0	8.3	8.0	8	pH
מוליכות חשמלית (dS/m)	0.79	0.78	0.91	0.90	1.20	1.20	1.14	1.15	0.40	0.31	0.34	0.36	1.2	1.31	1.26	1.26	1.02	1.13	1.16	מוליכות חשמלית (dS/m)
פוט' רדוקס (mV)	117	131	128	126	113	118	49	98	91	-10	69	48	140	136	124	136	127	115	145	פוט' רדוקס (mV)
כלורופיל (מיקג/ל')	37.8	40.9	30.1	30.1	10.3	10.1	9.0	8.2	4.7	10.2	6.6	4.5	8.9	9.1	12.5	15.1	8.1	11.1	5.269	כלורופיל (מיקג/ל')
עכירות (NTU)	1.6	1.1	0.2	0.5	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	עכירות (NTU)
TSS (מג"ל)	79	89	3	38	10	13	6	14	5	2	7	1	3	9	15	13	9	7	6	TSS (מג"ל)
כלוריד (מג"ל)	129.7		181.9		259.3		251.5		34.3		28.3		28.4		25.8		31.9	27.6		כלוריד (מג"ל)
נתרן (מאק"ל)	3.57		4.04		5.62		.N.D		2.72		2.52		1.15		1.28		.N.D	1.28		נתרן (מאק"ל)
חנקה (N:NO3) (מג"ל)	0.5>		0.5>		0.5>		0.6		0.5>		0.5>		0.5>		0.5>		0.5>	0.5>		חנקה (N:NO3) (מג"ל)
אמון (N:NH3) (מג"ל)	0.7		0.6		0.4		0.4		0.4		0.4		0.3		0.4		0.5	0.5		אמון (N:NH3) (מג"ל)
חנקן קלדהל (מג"ל)	5.4		4.7		4.6		4.6		4.6		4.3		3.8		4.3		4.1	4.3		חנקן קלדהל (מג"ל)
זרחן (PO4) (מג"ל)	0.6		0.4		0.3		0.4		0.3		0.3		0.2		0.3		0.5	0.3		זרחן (PO4) (מג"ל)
אשלגן כללי (מג"ל)	7.5		5.8		6.7		6.7		3.3		1.7		4.2		5		5.8	5		אשלגן כללי (מג"ל)
סידן + מגנזיום (מאק"ל)	3.40		4.60		6.20		6.40		2.20		1.40		13.20		13.40		9.80	11.40		סידן + מגנזיום (מאק"ל)
קשיות כללית (מג"ל)	170		230		310		320		110		70		660		670		490	570		קשיות כללית (מג"ל)
סידן (מאק"ל)	1.45		2.29		3.39		3.52		1.54		0.94		9.32		9.72		6.74	9.41		סידן (מאק"ל)
סידן (מג"ל)	29.00		45.80		67.80		70.40		30.80		18.80		186.40		194.40		134.80	188.20		סידן (מג"ל)
מגנזיום (מאק"ל)	1.95		2.31		2.81		2.88		0.66		0.46		3.88		3.68		3.06	1.99		מגנזיום (מאק"ל)
מגנזיום (מג"ל)	39.00		46.20		56.20		57.60		13.20		9.20		77.60		73.60		61.20	39.80		מגנזיום (מג"ל)
SO4גפרה (מא"ק/ל)															10.96			9.19		SO4גפרה (מא"ק/ל)
בורון מס'ס (מג"ל)	0.08		0.05		0.08		0.08		0.05		0.03		0.05		0.05		0.06	0.04		בורון מס'ס (מג"ל)
ברזל (מג"ל)	.N.D		.N.D	.N.D	.N.D	.N.D	.N.D	.N.D	0.25>	.N.D	.N.D	.N.D	.N.D		.N.D	.N.D	.N.D	.N.D		ברזל (מג"ל)
אבץ (מג"ל)	.N.D		.N.D	.N.D	.N.D	.N.D	.N.D	.N.D	.N.D	.N.D	.N.D	.N.D	.N.D		.N.D	.N.D	.N.D	.N.D		אבץ (מג"ל)
מנגן (מג"ל)	.N.D		.N.D	.N.D	.N.D	.N.D	.N.D	0.56	.N.D	.N.D	.N.D	.N.D	.N.D		.N.D	.N.D	.N.D	.N.D		מנגן (מג"ל)
SAR	2.74		2.66		3.19		0.01		2.59		3.01		0.45		0.49		0.07	0.54		SAR
אצות	Navicula		Phormidium		Phormidium		Chlorella		Navicula		Trauberia		Navicula	.	Navicula		Phormidium	Chlorella	Chlorella	אצות
אצות	Chlorella		Chlorella		Chlorella		Scenedesmus				Chlorella		Amphora	.	Chlorella		Navicula	Navicula	Scenedesmus	אצות
אצות			Navicula		Cyclotella		Navicula				Pediastrum		Chlorella		Ankistrodesmus		Chlorella	Amphora	Phormidium	אצות
אצות			Scenedesmus												Phormidium					אצות
רוטיפרה בליטר	0	1	13	7	10	11	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	רוטיפרה בליטר
קופפודה בליטר	1	0	7	4	1	12	4	1	9	1	31	40	7	137	7	0	9	1	2	קופפודה בליטר
קלדוצרה בליטר	2	0	137	35	14	104	1	0	13	2	עשרות	עשרות	10		9	0	0	0	2	קלדוצרה בליטר
נאופלי																				נאופלי
זמן מכ"ס		5>		8>		3.50		6>		5>		1.5		8>		9.53		7>	7.38	זמן מכ"ס
גורמי סתימה	קופפודה		קופפודה		קלדוצרה		קופפודה		מעט קופפודה		קופפודה		קופפודה		קופפודה				שרידי ז.פ.	גורמי סתימה
גורמי סתימה	שריז ז.פ.		שרידי ז.פ.		קופפודה		רפש בקטריולוגי		מעט שרידי ז.פ.		קלדוצרה		קלדוצרה		קלדוצרה				ביצי בריוזואה	גורמי סתימה
גורמי סתימה	אצות		בריוזואה		שרידי ז.פ.		שרידי ז.פ.						שרידי ז.פ.		ביצי בריוזואה				קופפודה	גורמי סתימה
גורמי סתימה			ביצי בריוזואה												אצות					גורמי סתימה